

Jogosultságok, tervek tartalmi követelményei és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek kapcsolata- szakági tervezők szerepe az alkalmazásukban

Bárányné Á. Rita

Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi mérnök

Munkavédelmi technikus

Jogsabályi háttér

375/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

- **Építésügyi tűzvédelmi tervezői** tevékenység végzéséhez (TUÉ)
- a) ^{*} tűzvédelmi mérnök, tűzvédelmi szakmérnök, építőmérnök, illetve építészmérnök tűz- és katasztrófavédelmi szakirányú végzettség, és
- b) a területi mérnöki **kamara** által vezetett tűzvédelmi szakmai területen való névjegyzékbe vétel, vagy a területi építész kamara által vezetett tűzvédelmi szakmai területen való **névjegyzékbe vétel** szükséges.
- (2) ^{*} Tűzvédelmi tervezői jogosultság megállapításánál a **szakmai gyakorlati idő igazolása**
- a) az (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott végzettség megszerzését követően
 - aa) legalább **ötéves** tűzvédelmi **szakterületen végzett**, vagy
 - ab) felsőoktatási intézményben legalább **három éves tűzvédelmi szaktárgy-oktatói** gyakorlattal, vagy
- b) az illetékes építész vagy mérnök kamarák valamelyikében építész, építési, tartószerkezeti, épületgépészeti, gépészeti, hő- és villamosenergetikai, gázipari, elektrotechnikai szakmai névjegyzékben való szerepléssel bizonyítható.

375/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

- (1) Beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezői tevékenység végzéséhez
- a) ^{*} a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében megállapított műszaki képzési területen szerzett **mérnöki szakképzettség;**
- b) a szakterületnek megfelelő érvényes **tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány,**
- c) a területi mérnöki kamara által vezetett tűzvédelmi szakmai területen való **névjegyzékbe vétel** szükséges.
- (2) Beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezői jogosultság megállapításánál a szakmai gyakorlati idő igazolása a **végzettség megszerzését követő legalább ötéves** beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezési szakterületen végzett gyakorlattal történhet.

491/2017. (XII. 29.) Korm. Rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

- **1. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. Rendelethez A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma**
 - A) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálja a hatóság
 - B) A beépített tűzoltó berendezés esetében vizsgálni kell
- **2. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez A beépített tűzjelző berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező elvi jellegű dokumentáció tartalma**
 - A) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálja a hatóság
- **3. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma**
 - A) Valamennyi berendezés esetében vizsgálja a hatóság
 - B) A beépített tűzjelző berendezés esetében vizsgálja a hatóság
 - C) A beépített tűzoltó berendezés esetében vizsgálja a hatóság
- **4. melléklet a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés megszüntetéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező nyilatkozat tartalma**
 - A) Valamennyi berendezés esetében vizsgálja a hatóság



MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEINEK SZABÁLYZATA (2017)

- ▶ **13. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZÉNEK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI**
 - ▶ 13.1. Építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk építésügyi tűzvédelmi munkarészének tartalmi és formai követelményei
 - ▶ 13.2. Tűzjelző berendezések kivitelezési tervdokumentációjának tartalmi és formai követelményei
 - ▶ 13.3. Tűzoltó berendezések kivitelezési tervdokumentációjának tartalmi és formai követelményei

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEINEK SZABÁLYZATA (2017)

- **18. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ TŰZVÉDELMI KÜLÖNSZOLGÁLTATÁSOK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI**
- **18.1. Építésügyi tűzvédelmi tervfázisok ajánlott tartalma**
 - 18.1.1. Tervezési program építésügyi tűzvédelem munkarész tartalma – alapadatok meghatározása
 - 18.1.2. Vázlatterv építésügyi tűzvédelem munkarész tartalma
 - 18.1.3. Építtetői jóváhagyási terv
 - 18.1.4. Pályázati terv építésügyi tűzvédelem munkarész tartalma
 - 18.1.5. Tanulmányterv építésügyi tűzvédelem munkarész tartalma
 - 18.1.6. Építésügyi tűzvédelem munkarész alapszolgáltatáson felüli tartalma az építési engedélyezési eljárásban
 - 18.1.7. Ajánlati terv építésügyi tűzvédelem munkarész tartalma
 - 18.1.8. Építészeti műszaki kivitelezési építésügyi tűzvédelem munkarész alapszolgáltatáson felüli tartalma
 - 18.1.9. Megvalósulási terv építésügyi tűzvédelem munkarész tartalma

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEINEK SZABÁLYZATA (2017)

- ▶ **18.2. Tűzjelző berendezések külön szolgáltatásként készített tervdokumentációjának tartalmi és formai követelményei**
 - ▶ 18.2.1. Tűzjelző berendezés építetõi jóváhagyási terve
 - ▶ A terv hatálya, készítésének célja megegyezik a 18.1.3. pontban leírtakkal
 - ▶ 18.2.2. Tűzjelző berendezés ajánlati terve
- ▶ **18.3. Tűzoltó berendezések külön szolgáltatásként készített tervdokumentációjának tartalmi és formai követelményei**
 - ▶ 18.3.1. Beépített tűzoltó berendezés építetõi jóváhagyási terve
 - ▶ A terv hatálya, készítésének célja megegyezik a 18.1.3. pontban leírtakkal
 - ▶ 18.3.2. Tűzoltó berendezések ajánlati tervei

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEINEK SZABÁLYZATA (2017)

- **5. MELLÉKLET- Tűzvédelmi munkarészek**
 - **5/A. ÉPÍTÉSÜGYI TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZEK TARTALMA**
 - 1. Általános követelmények
 - 2. Építési és a fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, valamint a jogszabály, szabvány, előírása alóli eltérés, TvMI-től eltérő műszaki megoldás jóváhagyási, engedélyezési eljárása esetén készülő építésügyi tűzvédelem munkarész tartalma - alapszolgáltatásként
 - 3. Építészeti-műszaki kivitelezési tervdokumentációk építésügyi tűzvédelmi munkarészei
 - **5/B BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉSEK TERVEINEK TARTALMA**
 - 1. Beépített tűzjelző berendezés létesítési engedélyezési tervének tartalma alapszolgáltatásként
 - 2. Beépített tűzjelző berendezés kivitelezési tervének tartalma alapszolgáltatásként
 - 3. Beépített tűzjelző berendezés megvalósulási tervének tartalma - alapszolgáltatásban

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEINEK SZABÁLYZATA (2017)

➤ 5. MELLÉKLET– Tűzvédelmi munkarészek

➤ 5/C BEÉPÍTETT TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK TERVEINEK TARTALMA

- 1. Beépített tűzoltó berendezés építési engedélyezési tervdokumentációjának tartalma – alapszolgáltatásként
 - 1.1. Sprinkler berendezések építési engedélyeztetési tervdokumentációja
 - 1.2. Beépített nagykonyhai oltóberendezések építési engedélyeztetési tervdokumentációja
 - 1.3. Egyéb berendezések stb. építési engedélyeztetési tervdokumentációja
- 2. Beépített tűzoltó berendezés létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalma – alapszolgáltatásként
 - 2.1. Sprinkler berendezések létesítési engedélyeztetési tervdokumentációja
 - 2.2. Nyitott szórófejes vízzel oltó rendszerek létesítési engedélyeztetési tervdokumentációja
 - 2.3. Vízköddel oltó berendezések létesítési engedélyeztetési tervdokumentációja
 - 2.4. Beépített habbal oltó berendezések létesítési engedélyeztetési tervdokumentációja
 - 2.5. Gázzal oltó berendezések létesítési engedélyeztetési tervdokumentációja
 - 2.6. Aeroszolos oltóberendezések létesítési engedélyeztetési tervdokumentációja
 - 2.7. Beépített nagykonyhai oltóberendezés létesítési engedélyeztetési tervdokumentációja
 - 2.8. Egyéb beépített oltóberendezés létesítési engedélyezési tervdokumentációja

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEINEK SZABÁLYZATA (2017)

► 5. MELLÉKLET– Tűzvédelmi munkarészek

► 5/C BEÉPÍTETT TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK TERVEINEK TARTALMA

► 3. Beépített tűzoltó berendezés kivitelezési tervdokumentációjának tartalma – alapszolgáltatásként

► 3.1. Sprinkler berendezések kivitelezési tervdokumentációja

► 3.2. Gázzal oltó berendezések kivitelezési tervdokumentációja

► 3.3. Beépített nagykonyhai oltóberendezések kivitelezési tervdokumentációja

► 3.4. Egyéb oltóberendezések kivitelezési tervdokumentációja

► 4. Beépített tűzoltó berendezés megvalósulási tervdokumentációjának tartalma – alapszolgáltatásként

Köszönöm a figyelmet!

Szerzői jog által
védett tartalom

Szerzői jog által
védett tartalom

